

ポンプ標準試験成績表


Note
備考:

Model
形式: **NF3-750**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	32 mm	L/min		m		3030 min ⁻¹		0.75 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度	
	VTFO-MR	0.75 kW	101 Hz	200 V	4.5 A	4 極	3030 min ⁻¹	

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	L/min	0	17	35	52.7	70	87
Total head 全揚程	m	32	32	32	32	14.5	1.5
Water H.P 理論動力	W	0	88.672	182.56	274.88	165.44	21.272
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	W	442	533	636	824	523

破線はSモード時の揚程です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**