



No.	名称 PARTS NAME	数量 QTY	材質 MATERIALS	備考 REMARKS
1	110L タンク 110L TANK	1	PE	
2	ハンドホイール フタ HAND WHEEL CAP	1	PE	φ210
3	キャップB CAP B	1	PE	φ60
4	ポンプカバー PUMP COVER	1	PVC	t2
5	カバー止めボルト BOLT	4	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	M4×20
6	注入口 PUMP INJECTION PORT	1	PVC	Oリング : FEPM O RING
7	ドレン口 DRAIN	1	PVC	Oリング : FEPM O RING
8	カギアダプター KEY ADAPTER	1	PVC	
9	エア抜きリターンプラグ BLEED RETURN PLUG	1	PVC	Oリング : FEPM O RING
10	ポンプベース PUMP BASE	1	PVC	
11	+ナベ小ネジ PAN HEAD SCREW	2	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	M5×12 PW,SW付 M5×12 WITH PW,SW
12	仕様銘板 NAME PLATE	1	ポリエステル POLYESTER	
13	投入口 注意銘板 CAUTION LABEL	1	ポリエステル POLYESTER	
14	注入口 注意銘板 CAUTION LABEL	1	ポリエステル POLYESTER	

Oリングサイズ O-RING SIZE

注入口 PUMP INJECTION PORT	S14/P11.2/P14 P10A/P16/C0200G
ドレン口 DRAIN	P22A
エア抜きリターンプラグ BLEED RETURN PLUG	P16

型式 MODEL	接続口径 TUBING
CT-U120N-1	φ4×φ9
CT-U120N-2	φ4×φ6
CT-U120N-3	φ6×φ8

* アンカーは現品をご確認の上、設置下さい。
 (成形品のため 多少寸法のバラツキがあります)
 * Confirm the mounting dimensions with actual tank.
 (The mounting dimensions may slightly differ with each one because the tank is made by injection molding.)

4	Correction	EH-2239	MAR.11, 2015	T. Yamoda	T. Oshida
3	Correction	EH-1319	APR. 17, 2003	Y. Maruyama	-
2	Correction	EH-1237	APR. 30, 2002	Y. Yamada	-
1	Correction	EH-1161	OCT. 10, 2001	M. Shikano	-
マーク	改訂事項 REVISION	改訂No. REV.No.	日付 DATE	承認 APPROVED BY	設計担当 DESIGNED BY

承認 APPROVED BY Y. Maruyama	設計 DESIGNED BY T. Hada	尺度 SCALE N T S	単位 UNIT mm	名称 下置業注タンク TITLE IWAKI CHEMICAL TANK
検図 CHECKED BY M. Shikano	製図 DRAWN BY F. Tsuneki	質量 MASS 15 kg	型式 MODEL CT-U120N-(1/2/3)	図番 DWG No. 1A346315
AUG. 24, 2001			IWAKI CO., LTD.	